

№ 1429 от 15.02.14

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Тюменской  
области

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-  
tyumen@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности №11 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного надзора)

625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 33, тел. 8 (3452) 590-656, E-mail: ond11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334/335/336**

по делу об административном правонарушении

« 25 » июня 2014г.  
(дата рассмотрения дела)

625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 а  
(место рассмотрения дела)

Я, старший инженер ОНТР ОНД № 11 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области Грибич  
Геннадий Владимирович

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 334/335/336 от  
25.06.2014г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Чурилин Александр Петрович

Дата и место рождения 03.12.1963, с. Сорокино Сорокинского р-на Тюменской области

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. г. Тюмень ул. 30 лет Победы, 108  
кв.2 а

Фактически проживающий(ая), тел.: г. Тюмень ул. 30 лет Победы, 108 кв.2 а

Документ, удостоверяющий личность Паспорт Серия 7108 670926 выдан отделом УФМС России по  
Тюменской области Ленинского АО г. Тюмени

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекался

Работающий(ая)/служащий(ая) ООО «Универсал» тех. директор

(наименование и адрес организации, телефон)

С 23 июня 2014г. по 25 июня 2014 г. при проведении внеплановой, выездной проверки за

соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях по адресам: г. Тюмень, ул.

Моторостроителей, 9/2; адрес место (а) фактического осуществления им деятельности: г. Тюмень ул.

Олимпийская, 4, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 21, 47а, 8, 12, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34; пр. Ткацкий, 6, 8, 14;

ул. Моторостроителей, 2а; ул. Боровская, 8,9,3,2а; ул. Станционная, 18,24,36а,14а,34/2,16а; ул. Таллинская,

12,2,5; ул. Стахановцев, 2; ул. Народная, 6; ул. Гнаровской, 10; ул. 30 лет Победы,

115,142,96,105,109,115а,134,22 ул. Мельникайте, 133.

**Ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**

**30 лет Победы, 115 (пансионат 8 эт.)**

- Установлены двери на чердак с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. основание: Федеральный закон  
от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 2.08.02-  
89\* п. 1.82

**Стахановцев, 2 (5 эт.)**

- Люки отделяющие чердачные помещения выполнены не противопожарными 2-го типа. Основание:  
Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности» СНиП 21-01-97\* п. 8.4

**Моторостроителей, 2а**

- Люки отделяющие чердачные помещения выполнены не противопожарными 2-го типа. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНИП 21-01-97\* п. 8.4

- Установлены кладовые на 2-го подъезда на 9,8,7,5,3 этажах 3-го подъезда на 7,5 этажах 4-го подъезда на 5 этаже. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**30 лет победы, 109 (пансионат 8 эт.)**

- Люки отделяющие чердачные помещения выполнены не противопожарными 2-го типа. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНИП 21-01-97\* п. 8.4

**Таллинская, 2б (5 эт.)**

Установлена кладовая на 1-ом этаже 1-го подъезда Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

- Не произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций скатных крыш жилых домов: 30 лет Победы, 105, 109, пр. Ткацкий, 14, ул. Олимпийская, 4, 12, 12а, 18, 20, 21, 22, 24, 32, 34. основание: п. 21 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ**

**30 лет Победы, 142 (пансионат 9 эт.)**

Проходы к эвакуационным выходам через пожарные лестницы заблокированы основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**30 лет Победы, 142 (пансионат 9 эт.) 2 блок**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Станционная, 24 (5 эт.)**

- Нет доступа к пожарной лестнице на 9 этаже. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Станционная, 16а (8 эт.)**

Двери с поэтажных коридоров на запасном выходе открываются не по ходу эвакуации из помещения Основание: п. 34 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Монтажников, 4 (12 эт.)**

Пожарные краны находятся в нерабочем состоянии. Основание: п. 55 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 30 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарным лестницам с торца здания (в общем коридоре стоит железная дверь) Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 26 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарным лестницам с торца здания (в общем коридоре стоит железная дверь) Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 16 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарным лестницам с торца здания (в общем коридоре стоит железная дверь) Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 8**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания на 6,7,8 этажах. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Пр. Ткацкий, 8 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 17 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 19 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 15 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 23 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 27 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Олимпийская, 25 (9 эт.)**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**Станционная, 36а (5 эт.) 1 подъезды**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

**2 подъезд**

- Нет доступа к пожарной лестнице с торца здания. Основание: п. 36 б Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

#### **Ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ**

**30 лет Победы, 134 (12эт.)**

- Автоматика управления системы дымоудаления находится в не рабочем состоянии. Основание: п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 31-01-2003 п. 7.3.1

**Монтажников, 4 (12 эт.)**

- Автоматика управления системы дымоудаления находится в не рабочем состоянии. Основание: п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 31-01-2003 п. 7.3.1

- Не установлена автоматическая пожарная сигнализация с установкой пожарных извещателей. Основание: п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 31-01-2003 п. 7.3.3

**Мельникайте, 133 (12 эт.)**

- Автоматика управления системы дымоудаления находится в не рабочем состоянии. Основание: п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 31-01-2003 п. 7.3.1

- Не установлена автоматическая пожарная сигнализация с установкой пожарных извещателей. Основание: п. 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СНиП 31-01-2003 п. 7.3.3

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1,3,4 ст. 20.4 КоАП РФ На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание

*Отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств*

*указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ*

#### **ПОСТАНОВИЛ:**

Признать Чурилина А.П., виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 6 000

ч.3 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 6 000

ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 000

Учитывая то, что нарушения требований пожарной безопасности совершены в результате одного бездействия, выразившегося в не выполнении требований пожарной безопасности с учетом ч.2 ст. 4.4 КоАП РФ окончательно назначить наказание в виде административного штрафа в размере: 15 000

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор Ленинского и  
Восточного АО г. Тюмени по пожарному надзору  
Грибич Г.В.

должность, инициалы и фамилия



подпись

Чурилин А.П.  
фамилия, инициалы

М.П.  
органа ГПН

Копию постановления получил(а)  
«25» июня 2014г.

дата, подпись

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу « » 2014г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

УФК по Тюменской области (Главное управление МЧС России по Тюменской области)  
р/с 40101810300000010005 ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмени  
ИНН 7202130510

БИК 047102001

КПП 720201001

Код бюджетной классификации 177 1 16 27000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»».

Наименование платежа: административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности.  
ОКТМО 71 701 000

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №

О Т М Е Т К А об исполнении постановления:

Постановление № 334/335/336 от «25» июня 2014г.г. исполнено: « » 2014 г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « » 2014г.

Исх. № \_\_\_\_\_

Телефон доверия: 8 (3452) 590 - 549